Deklaracja zgodności Nr 7 W/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
   BMETERS srl Via Friuli,3
   33050 Gonars (Ud) ITALY

1a. Upoważniony przedstawiciel producenta w Polsce:
   BMETERS POLSKA Sp. z o.o.,
   ul. Główna 60,
   51-188 Psary/k. Wrocławia

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wodomierz**
   Typ: **CPR, DN 20** - z przyłączem gwintowym, do zabudowy w przewodzie, jednostrumieniowy, mokrobieżny, mechaniczny

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU: 33.20.63-50.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

   Wyrób-przyrząd przeznaczony do ciągłego pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przezeń przepływającej w warunkach znamionowych użytkowania, w tym wody przeznaczonej do spożycia. Do stosowania w pozycji poziomej (H) lub pionowej (V)

5. Specyfikacja techniczna:
   PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze. Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
   - Średnica nominalna: DN 20
   - Klasa temperaturowa: T30
   - Klasa straty ciśnienia: ΔP25
   - Klasa ciśnieniowa: MAP 10; MAP 16
   - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie dopływu: U5
   - Klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie odpływowej: D3

   - Charakterystyka metrologiczna (położenie poziome- H):
     Q_1= 0,05 ; Q_2=0,2 ; Q_3=2,5 ; Q_3/Q_1 = R50 ; Q_2/Q_1= 4
   - Charakterystyka metrologiczna (położenie pionowe- V):
     Q_1= 0,1 ; Q_2=0,25 ; Q_3=2,5 ; Q_3/Q_1 = R25 ; Q_2/Q_1= 2,5
   - Poziom narażeń środowiskowych wymagań klimatycznych mechanicznych: klasa B
   - Środowisko elektromagnetyczne : npd
   - Trwałość: spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
   - Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 – Państwowy Zakład Higieny Warszawa
   - Świadectwo zatwierdzenia modelu Nr 646.92B.321.02. -Zatwierdzenie Unii Europejskiej dla licznika wody zimnej, znak Nr E6/M6/31.077 wydane przez Ministerstwo Gospodarki, Wydział Metrologii, B-1130 Bruksela, , Chaussee de Haecht 1795.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

BMETERS POLSKA
ul. Główna 60, 51-188 Psary
NIP PL 9151696211
KRS 0000241766,REG 020128923

KIEROWNIK TECHNICZNY

Psary/k. Wrocławia 10.05.2010

Piotr Komoniewski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)